

Инструкции по пользованию тестером

Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер PH - CL. Проверять воду нужно не реже 1-го раза в неделю.



1. Снять верхнюю крышку и промыть поверхности тестера чистой водой.
2. Наполнить тестер до отметки заполнения водой (забор производится в 50 см. от края бассейна, на 5 см. глубже зеркала воды.)
3. Одна таблетка DPD № 1 кладется в часть измерения CL, одна таблетка PH PHENOL в часть измерения PH.
4. Закрыть верхнюю крышку и встряхивать до полного растворения таблеток.
5. Сравните цвет окрасившейся жидкости с цветовой шкалой. В соответствии с цветом читаются цифровые показатели на шкале.
6. Тестер промывается и укладывается в защитную коробку.

Содержание свободного хлора (мг/л):

более 0,6 – не добавлять хлорид
менее 0,3 – продолжить добавление

3,0 8,2

2,0 7,8

1,5 7,6

1,0 7,4

0,6 7,2

0,3 7,0

Значение PH:

более 7,4 – добавлять PH - минус

менее 7,0 – добавить PH - плюс

Внимание: Измерительные таблетки не принимать внутрь. Не хранить тестер на свету и в холоде.

Данные показания Хлора и PH в данной инструкции ориентированы на немецкий стандарт фирмы «BAYROL»