

МАСТЕР-ПУЛ®

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

упаковка: флаконы 0,5; 1л; канистры 3л.

Назначение: уничтожает широкий спектр патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов), препятствует росту водорослей, устраняет помутнение воды, предотвращает образование «известковых» отложений на поверхности чаши бассейна и теплообменного оборудования.

Препарат рН – нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов; непенящийся – пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA).

Применение: *Перед обработкой воды «МАСТЕР-ПУЛОм» необходимо:*

- произвести обратную промывку фильтра,
- проверить (при необходимости - довести до нормы) уровень рН;
- дехлорировать воду с помощью препарата «АКВАДЕХЛОР».

ВАЖНО! Препарат «МАСТЕР-ПУЛ» не совместим с хлором и другими окислителями!

Препарат добавлять порциями непосредственно в бассейн вблизи места подачи воды (триски) или в нескольких местах (но только не перед фильтрами) во время работы насоса.

Перед применением содержимое флакона взболтать!

Расход средства - в соответствии с концентрацией средства в воде бассейна, которая должна постоянно поддерживаться в пределах 2,5-5мл/м³.

Рекомендуемые дозировки на 10м³ воды:

- первая обработка: 70мл препарата. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр следует тщательно промыть.
- текущая обработка: 25-30мл препарата еженедельно. При интенсивном использовании бассейна и/или высоких температурах увеличивают частоту использования и/или дозировку до двухкратной.

Важные рекомендации:

- Первую дезинфицирующую обработку воды после заполнения бассейна и текущую дезинфекцию в течение первых 10-14 дней рекомендуется проводить по стандартной методике с использованием хлорных дезинфектантов («ХЛОРИТЭКСа» или «ХЛОРОКСОНа»).
- Условием максимально эффективной обработки воды является еженедельная обратная промывка фильтра и постоянное поддержание:
 - уровня рН воды в пределах 7,0–7,4 с помощью препарата «ЭКВИ-минус» (понижение) и «ЭКВИ-плюс» (повышение). Измеряется с помощью рН-тестера.
 - уровня «МАСТЕР-ПУЛа» в пределах 2,5–5 мл/м³ – по препарату. Контроль содержания препарата в воде может осуществляться либо в аккредитованных лабораториях (по методике ММГУ-42-2005, свидетельство об аттестации №242 141-2005 от 16.11.2005г.), либо вручную - с помощью специальных ТЕСТЕРов, позволяющих определить содержание полигуанидинов в воде на уровне от 0 до 0,3мг/л.

Меры предосторожности: Внимание! При работе с препаратом использовать средства защиты рук (резиновые перчатки) и глаз (очки). Хранить в недоступном для детей месте!; не принимать внутрь; не смешивать с другими химическими препаратами; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: полимерные катионные ПАВ, поликарбоновые кислоты, стабилизаторы.

Гарантийный срок хранения: один год с даты изготовления.

Условия хранения: в крытом прохладном помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +1 до 25°С. Беречь от замерзания, нагрева и прямых солнечных лучей.

Дозировка, мл	Объём бассейна, м ³					
	20	40	60	80	100	120
первая обработка	140	280	420	560	700	840
текущая обработка	50-60	100-120	150-180	200-240	250-300	300-360